

Złota dnia 30-11-2016

**GMINA ZŁOTA**  
ul. Sienkiewicza 79  
28-425 Złota  
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski  
tel. 41 3561601 fax.41 3561648

Wszyscy wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „**Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota**”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.

#### **Pytanie 1:**

W zał. Wymagania dot. inwerterów. Na żółto zaznaczyłem parametr ochrony IP , który dla kolumny pierwszej jest IP 65 zaś dla pozostałych IP21. Czy to że w pierwszej kolumnie jest IP 65 jest błędem pisarskim ?

#### **Odpowiedź.**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich urządzeń w klasie IP21*

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Sulek*