

GMINA ZŁOTA

ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski
tel. 41 3561601 fax.41 3561648

**Wszyscy wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „**Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota**”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

1. Wnosimy o wykreślenie z wymagań dotyczących modułów fotowoltaicznych współczynnika temperaturowego I_{sc} i V_{oc} lub dopuszczeniu ich z tolerancją +5%. Parametry te nie decydują o jakości modułów Pv a są jedynie ich charakterystyką elektryczną – prądową niezbędną do prawidłowego zaprojektowania systemu fotowoltaicznego. Należy zauważyć, że np. jedna setna lub jedna dziesiąta nie może powodować ograniczenia konkurencji i eliminować możliwość zaoferowania dobrej klasy produktu o długiej gwarancji co jest w przypadku tego postępowania jednym z kryterium oceny ofert. Ponadto postępowanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla wymagania związane ze współczynnikiem temperaturowym panela.

W O J T
mgr Tomasz Sułek