

Złota dnia 06-12-2016

GMINA ZŁOTA
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski
tel. 41 3561601 fax.41 3561648

**Wszyscy wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „**Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota**”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zamawiający w przypadku inwerterów od 1-3 kW napisał zakres temperaturowy pracy od – 40C do +60C , a w przypadku pozostałych inwerterów od –15C do +60C. Czy należy to traktować jako pomyłkę pisarską i również dla inwerterów 1-3 kW Zamawiający zaakceptuje zakres –15C do +60 C?

Odpowiedź

Tak zamawiający zaakceptuje ten zakres.


WÓJT
mgr Tomasz Sulek