

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Złotej informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem letnim i wzrostem ryzyka zachorowań na legionelozę, prosi o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

. W JAKI SPOSÓB MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA BAKTERIAMI LEGIONELLA?

Choroba nie przenosi się pomiędzy ludźmi. Zakażenie bakteriami Legionella następuje w wyniku wdychania aerozoli – mikroskopijnych, niedostrzegalnych gołym okiem kropelek wody, zawierających bakterie, zawieszonych w powietrzu.

ABY DOSZŁO DO ZAKAŻENIA, BAKTERIE MUSZĄ DOSTAĆ SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH.

PICIE SKAŻONEJ BAKTERIAMI WODY NIE PROWADZI DO ZAKAŻENIA.

Woda z wodociągu nie zawiera bakterii z grupy legionella i nie stanowi zagrożenia zdrowotnych dla ludzi i zwierząt. Temperatura rozprowadzanej wody wodociągowej wynosi około 7-8 stopni Celsjusza i w tej temperaturze bakteria legionelli nie występuje.

Bakteria występuje przede wszystkim w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach – na przykład w stojącej wodzie w instalacjach CWU i wodociągowych.

. By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych.

Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne.

Ich źródłem mogą być:

- prysznice i krany
- baseny typu SPA / wanny typu whirlpool / jacuzzi/
- nawilzacze, urządzenia do terapii oddechowej
- wieże chłodnicze (chłodnie kominowe) i systemy klimatyzacji
- fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach
- węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem.

W związku z powyższym należy:

- **Regularnie czyścić i dezynfekować urządzenia natryskowe w domu (głowice prysznicowe, nawilzacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z zaleceniami producenta.**
- **Po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie, odkręć wodę na przynajmniej 2 minuty zanim zaczniesz z niej korzystać.**
- **Okresowo opróżniaj i przepłukuj urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia.**
- **Jeżeli możesz, zachowaj temperaturę wody w urządzeniach grzewczych CWU na poziomie 60°C.**
- **Nie używaj bezpośrednio wody do spożycia z węzów ogrodowych i instalacji, które nie używałeś w dłuższym okresie czasu, dokonaj ich dokładnego wypłukania i dezynfekcji stosując dwutlenek chloru ClO_2 lub podchloryn sodu.**

Szczegółowe zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniom bakteriami Legionelli znajdują się na stronie gminy www.gminazlota.pl, i na BIP Gminy Złota.