

GMINA ZŁOTA
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski
tel. 41 3561601 fax. 41 3561648

Znak GPL.III.2710.4.17

Złota dnia 14-04-2017

**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „ Zakup i dostawa linii odwadniającej osadu dla oczyszczalni ścieków w Złotej” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

- *Dotyczy SIWZ – rozdział 3 – punkt 3.4 - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy ślimakowej o długości 3600mm, przy zachowaniu możliwości wyciągnięcia z pomieszczenia kontenera z piaskiem i skratkami?*

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza prasy o długości powyżej 2600 mm.

Zapis punktu 3.4 SIWZ pozostaje bez zmiany

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek