



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO
ROZWOJU REGIONALNEGO



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



GMINA ŻŁOTA

ul. Sienkiewicza 79
28-425 Żłota

woj. świętokrzyski, pow. włoski
znak postępowania GPI.III.2710.6.20
tel. 41 3561601 fax. 41 3561648

Żłota, dnia 24.04.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Żłota”

- budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m³
w miejscowości Żłota "Lubowiec"
- budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczalne jest wykonanie zbiornika wyrównawczego jako pionowy, z elementów stalowych (stal niskowęglowa) atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. Elementy zbiornika zostaną dostarczone na plac budowy i łączone będą poprzez spawanie. Wewnętrzna część walca zbiornika pokryta zostanie farbą z atestem PZH zewnętrzna farbą antykorozyjną. Płaszcz od zewnątrz zostanie ocieplony płytami z wełny mineralnej grubości 10 cm i pokryty blachą trapezową w dowolnym kolorze RAL. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne: - na dachu wąż prostokątny z izolowaną pokrywą, - w dolnej części płaszcza wąż okrągły. Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie oraz komora zasuw z orurowaniem przyłączeniowym. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone będą kołnierzami ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

"Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju materiału ocieplenia zbiornika od wewnątrz ze styropianu EPS200 na wełnę mineralną z wykonaniem jej na zewnętrznej stronie zbiornika z zabezpieczeniem blachą trapezową.

Pozostałe parametry zbiornika bez zmian - zgodnie dokumentacją projektową."

Pytanie nr 2:

Z uwagi na długi okres oczekiwania u dostawcy na armaturę, urządzenia (w tym pompy) już w chwili obecnej, a także na zwiększającą się liczbę zachorowań na COVID -19 w Polsce oraz Europie co może mieć wpływ na wydłużenie terminu oczekiwania na dostawę pomp ale też innych urządzeń, wnioskujemy o przesunięcie terminu realizacji w/w zamówienia publicznego do budowy przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa, co najmniej do dnia 30.09.2020r.

Powyższy wniosek umotywowany jest okolicznościami faktycznymi dotyczącymi gospodarki i możliwościami produkcyjnymi także innych dostawców materiałów i urządzeń niezbędnych do realizowania powyższego zamówienia publicznego. Część gospodarki w tym branża wodno-kanalizacyjna pozostaje w ścisłym powiązaniu z dostawami od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Wydłużone procedury odpraw, wydłużony transport urządzeń oraz czasowe wstrzymywanie prac fabryk rzutuje bezpośrednio na rynek krajowy. Wiąże się to już na tą chwilę z opóźnieniami i ograniczeniami w dostawach zamówionych wcześniej urządzeń i materiałów budowlanych, a tym samym brakiem możliwości podjęcia zobowiązania w postaci wykonania zamówienia publicznego na budowę przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa, z terminem realizacji do dnia 30.07.2020r. Obecna sytuacja nie gwarantuje wykonania powyższego zamówienia do dnia 30.07.2020 r. i w związku z powyższym wnosimy o przychylenie się do wniosku Wykonawcy i zmianę treści SIWZ zgodnie z naszym wnioskiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa.

Pytanie nr 3:

Czy wyrażą Państwo zgodę na załączenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z elektronicznym podpisem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.