

Warunki techniczne wykonania przyłącza do sieci sanitarnej kanalizacyjnej

w miejscowości Złota ul.Parkowa do działki nr ew. 343/1,nr 9, gmina Złota

1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga sporządzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącze może być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starosty Pińczowskiego, lub pozwolenia na budowę.
2. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu SZGK informuje, że należy złożyć do Starosty Pińczowskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza. O sposobie, terminie, i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:
 - a) założenia projektowe do projektowanego przyłącza
 - b) rozwiązania projektowe
 - c) część graficzna:
 - mapa pogładowa
 - projekt zagospodarowania terenu
 - profil przedłużony przykanalika ścieków
 - rysunek ewentualnej przepompowni ścieków
4. Włączenie zaprojektować do istniejących studzienek kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem, graficznym.
5. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PCV ϕ 160.
6. Na trasie podłączenia na załomach oraz przy dłuższych podłączeniach większych niż 30 m należy zaprojektować i wykonać studzienki rewizyjne o odpowiedniej średnicy.
7. Przy wykonywaniu wykopów i układaniu rur należy zachować odpowiedni normatywny spadek ścieków do studzienki kanalizacyjnej lub w przypadku braku takiego spadku lub położenia podłączonego budynku poniżej posadowionej studzienki kanalizacyjnej należy zaprojektować odpowiednie urządzenia gwarantujące wymuszone przepompowanie ścieków z posesji
8. Roboty ziemne w rejonie ewentualnych skrzyżowań projektowanego przyłącza z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać pod nadzorem i za zgodą użytkowników tego uzbrojenia.
9. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie od SZGK w Złotej.
10. Rozpoczęcie i zakończenie robót należy uzgodnić z SZGK w Złotej.
11. Wykonane przyłącze zgłosić do odbioru technicznego w SZGK w Złotej.
12. Włączenie do sieci kanalizacyjnej i przyłącze musi być wykonane przez specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi normami i przepisami.
13. Bezwzględnie wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz zgłosić do Wydziału Geodezji i Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Pińczowie ul. Złota 7. Kopie wykonanej inwentaryzacji należy przedłożyć w SZGK w Złotej co będzie warunkiem podpisania umowy na odbiór ścieków.
14. Wybudowane przyłącze jest własnością właściciela posesji.

15. Zabrania się pod groźbą kary wpuszczania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych.
16. Warunki ważne są na dzień wydania.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
28-425 Złota, ul. Parkowa 11
tel. 41 356 16 34
REGON 292649470 NIP 662-17-06-107

Inwestor

.....

Wydający warunki

.....

Kierownik Zakładu
mgr Ryszard Paździor



- Proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej, PVC dn160, L=2,3m
- Proj. przyłącze ciepłownicze, rura preizolowana R-20/75, L=2x7,2m
- Istn. przyłącze wodociągowe do wymiany, PE100RC SDR17 dn32, L=5,0m

Pracownia Projektowa, inż. Grzegorz Możdżeń
28-500 Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza 64

Temat
Klub Seniora
Złota, gm. Złota, dz. nr ew. 343/1

Tytuł rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

Autor projektu
inż. Grzegorz Możdżeń SWK/0099/POOS/05

Sprawdził
mgr inż. Edward Kawa 184/98

Przebieg
PB+PW

Data
03.2018

Skala
1:500

Nr rysa
9