

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Żłota**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1. Zamawiający wymaga modułu o mocy mini 280 Wp. Proszę o potwierdzenie, że przy zaoferowaniu modułu o większej mocy ważne jest to by zachować moc minimalną poszczególnych instalacji. W takim wypadku zmiana ulegnie ilość modułów na mniejszą o większej mocy natomiast całkowita moc każdej instalacji zostanie zachowana lub będzie większa.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o większej mocy przy zachowaniu minimalnej mocy instalacji na poziomie równym lub większym, oraz ewentualne zmniejszenie ilości modułów.

Pytanie 2. W PFU Zamawiający pisze, że wymaga aby moduł fotowoltaiczny miał komponenty takie jak:

Płytki krzemowe, ogniwa fotowoltaiczne oraz całe moduły powinny pochodzić od jednego producenta.

Proszę zwrócić uwagę na to, że większość europejskich producentów kupuje płytki krzemowe w Azji i praktycznie nie istnieje europejski producent płytek krzemowych. Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis ?

Odp. Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły dostarczone w ramach oferty pochodziły od jednego producenta.

W O U T
mgr Tadeusz Sulek