

URZĄD GMINY ZŁOTA
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561601 fax. 41 3561648

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1. W odpowiedziach z dnia 25.09.2018 brakuje podania tolerancji dotyczącej wysokości ramki modułu. Proszę o dokonanie uzupełnienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza ramkę o wysokości (grubość) 40 mm
z tolerancją +/- 10 mm

Z up. WOJTA
mgr inż. Jarosław Wosak
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji