

Żłota dnia 28-09-2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Żłota**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1 Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego modułów fotowoltaicznych tj. Wolne od degradacji wywołanej światłem (LID free) na Niski poziom degradacji wywołanej światłem. Zamawiający tym zapisem organiczna konkurencje i wskazuje na jednego producenta modułów.

Odp. Mając na uwadze brak ograniczeń dla konkurencji Zamawiający dopuszcza ,aby moduły fotowoltaiczne posiadały niski poziom degradacji wywołanej światłem- czyli mogą lecz nie muszą być wolne od degradacji wywołanej światłem (LID free)

Z up. WÓJTA
mgr inż. Jarosław Nowak
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji